

SERTIFIKAT O KONTROLISANJU
INSPECTION CERTIFICATE

Broj / Number: C 2208

Strana / Page: 1/3

Na zahtev naručioca /
By the request of purchaser:

HL Hutterer & Lechner GmbH, 2325 Himberg, Brauhausgasse
3-5, Austria

preduzeto je/
set to:

kontrolisanje novog proizvoda / the new product inspection

u vezi sa Izveštajem o kontrolisanju /

in relation to Inspection report: Krajova deklaracija właściwości użytkowych NR 3/2017

sa priloženim dokumentima /
with attached documents:

- Izvod iz prospekt proizvoda /
Catalogue pages of product ;

INSTITUT "MIHAJLO PUPIN" - CENTAR ZA GASNU TEHNIKU izjavljuje da:
INSTITUTE "MIHAJLO PUPIN" - GAS TECHNIQUE CENTRE declares that:

predmet kontrolisanja /
the inspection object :

VELIKI SLIVNICI SERIJE PERFEKT /
LARGE DRAINS WITHIN SERIE "PERFEKT"

proizvođač /
manufacturer:

HL Hutterer & Lechner GmbH, 2325 Himberg, Brauhausgasse
3-5, Austria

oznaka modela /
mark of the model :

HL600 (N, NG, NHO, NGHO), HL605 (/ , .1), HL615 (/ , .1, H,
.1H), HL606 (/ , .1), HL616 (/ , .1, H, .1H), HL660 (E)

kako je specificirano u Prilogu A, zadovoljava zahteve navedene u /
as specified in the Annex A, meets the requirements described in:

referentnom dokumentu /
reference document :

SRPS EN 1253-1 :2016

Nadzor usaglašenosti predmeta kontrolisanja se obezbeđuje sa
periodičnim kontrolisanjem do dana /

Surveillance of the inspection object compliance is assured by periodical
inspection until the date :

14.07.2027. god.

izdat od / issued by :

RUKOVODILAC CENTRA ZA GASNU TEHNIKU
GAS TECHNIQUE CENTRE MANAGER

mesto, datum / place, date :

Beograd, 14.07.2022. god.

M.P. / S.P.

Kristina Petković, dipl. maš. inž.

Ime, Prezime / Name, Surname

INSTITUT
"MIHAJLO PUPIN"
CENTAR ZA
GASNU TEHNIKU
LABORATORIJA
Volgina 15
BEOGRAD
SRBIJA
tel: +381 11 6772 151
fax: +381 11 6781 029
impcgt@pupin.rs

CGT 4.001 V.8

SERTIFIKAT O KONTROLISANJU INSPECTION CERTIFICATE

Broj / Number:

C 2208

Strana / Page:

2/3

Prilog A / Annex A

Pregled proizvoda u okviru modela / Product review within model type

oznaka modela / mark of the model:	dimenzije* / dimensions: d _s (mm)	težina / weight: (g)	kratak opis / short description:
HL600N/NG HL600NHO/NGHO	DN100/125	1627- 8800	- Kišni kolektor velikog protoka sa fleksibilnim, nagibnim i zaokretnim zglobovom kao i sa bočnim priključkom / <i>High-flow rain collector with flexible, tilted and twisted wrist as well as side connector</i> - Materijal od koga su izrađeni svi podtipovi je polipropilen (PP), dok su ulivne rešetke u zavisnosti od podtipa izrađene od livenog gvožđa / <i>All subtypes are made of polypropylene (PP), inflow screens, acc. to particulate subtype, made of casted iron</i>
HL605/ HL605.1	DN 110	1495 - 11815	- Izrađuju se u izvedbi sa klapnom za blokadu neprijatnih mirisa (kapacitet oticanja iznosi 4,2 l/s) i sa mokrim zatvaračem neprijatnih mirisa (kapacitet oticanja 2,5 l/s), / <i>Available in form with bad smell blockage flap (outflow capacity 4,2 l/s) and in form with bad smell wet shutter (outflow capacity 2,5 l/s),</i> - Materijal od koga su izrađeni svi podtipovi je polipropilen (PP), dok su ulivne rešetke u zavisnosti od podtipa izrađene od livenog gvožđa, plastike i INOX-a, / <i>All subtypes are made of polypropylene (PP), inflow screens, acc. to particulate subtype, made of casted iron, plastics and INOX,</i> - Klasa nosivosti za slivnike HL605 je A (max 1,5 t), klasa nosivosti za slivnike HL605.1 je B (max 12,5 t), / <i>Load class for drains HL605 is A (max 1,5 t), load class for drains HL605.1 is B (max 12,5 t),</i> - Svi podtipovi poseduju horizontalni izlaz, mere za potreban otvor u konstrukciji su 300 x 360 mm / <i>All subtypes supplied with horizontal outflow plug, in case of installation required construction opening is 300 x 360 mm.</i>
HL615/ HL615.1/ HL615H/ HL615.1H	DN 110	1920 - 13600	- Izrađuju se u izvedbi sa klapnom za blokadu neprijatnih mirisa (kapacitet oticanja iznosi 4,2 l/s) i sa mokrim zatvaračem neprijatnih mirisa (kapacitet oticanja 2,5 l/s), / <i>Available in form with bad smell blockage flap (outflow capacity 4,2 l/s) and in form with bad smell wet shutter (outflow capacity 2,5 l/s),</i> - Materijal od koga su izrađeni svi podtipovi je polipropilen (PP), dok su ulivne rešetke u zavisnosti od podtipa izrađene od livenog gvožđa, plastike i INOX-a, / <i>All subtypes are made of polypropylene (PP), inflow screens, acc. to particulate subtype, made of casted iron, plastics and INOX,</i> - Klasa nosivosti za slivnike HL615 i HL615H je A (max 1,5 t), klasa nosivosti za slivnike HL615.1 i HL615.1H je B (max 12,5 t), / <i>Load class for drains HL615 i HL615H is A (max 1,5 t), load class for drains HL615.1 i HL615.1H is B (max 12,5 t),</i> - Svi podtipovi poseduju horizontalni izlaz, mere za potreban otvor u konstrukciji su 290 x 380 mm / <i>All subtypes supplied with horizontal outflow plug, in case of installation required construction opening is 290 x 380 mm.</i>

SERTIFIKAT O KONTROLISANJU
INSPECTION CERTIFICATE

Broj / Number: C 2208

Strana / Page: 3/3

Prilog A / Annex A

Pregled proizvoda u okviru modela / Product review within model type

oznaka modela / mark of the model:	dimenzije* / dimensions: d _s (mm)	težina / weight: (g)	kratak opis / short description:
HL606/ HL606.1	DN 110/160	1460 - 12775	- Izrađuju se u izvedbi sa klapnom za blokadu neprijatnih mirisa (kapacitet oticanja za dimenzije DN 110 ili DN 160 iznosi 4,3 l/s) i sa mokrim zatvaračem neprijatnih mirisa (kapacitet oticanja za dimenzije DN 110 ili DN 160 je 2,1 l/s). / Available in form with bad smell blockage flap (outflow capacity for dimensions DN 110 and DN 160 is 4,3 l/s) and in form with bad smell wet shutter (outflow capacity for dimensions DN 110 and DN 160 is 2,1 l/s), - Materijal od koga su izrađeni svi podtipovi je polipropilen (PP), dok su ulivne rešetke u zavisnosti od podtipa izrađene od livenog gvožđa, plastike i INOX-a. / All subtypes are made of polypropylene (PP), inflow screens, acc. to particulate subtype, made of casted iron, plastics and INOX, - Klasa nosivosti za slivnike HL606 je A (max 1,5 t), klasa nosivosti za slivnike HL606.1 je B (max 12,5 t). / Load class for drains HL606 is A (max 1,5 t), load class for drains HL606.1 is B (max 12,5 t).
HL616 / HL616.1 / HL616H / HL616.1H	DN 110/160	1860 - 14630	- Izrađuju se u izvedbi sa klapnom za blokadu neprijatnih mirisa (kapacitet oticanja iznosi DN110 - 5,5 l/s, DN160 - 4,8 l/s) i sa mokrim zatvaračem neprijatnih mirisa (kapacitet oticanja za dimenzije DN110 i DN160 je 2,1 l/s). / Available in form with bad smell blockage flap (outflow capacity for dimension DN 110 is 5,5 l/s and DN 160 is 4,8 l/s) and in form with bad smell wet shutter (outflow capacity for dimensions DN 110 and DN 160 is 2,1 l/s), - Materijal od koga su izrađeni svi podtipovi je polipropilen (PP), dok su ulivne rešetke u zavisnosti od podtipa izrađene od livenog gvožđa, plastike i INOX-a. / All subtypes are made of polypropylene (PP), inflow screens, acc. to particulate subtype, made of casted iron, plastics and INOX, - Klasa nosivosti za slivnike HL616 i HL616H je A (max 1,5 t), klasa nosivosti za slivnike HL616.1 i HL616.1H je B (max 12,5 t). / Load class for drains HL616 and HL616H is A (max 1,5 t), load class for drains HL616.1 i HL616.1H is B (max 12,5 t), - Svi podtipovi poseduju horizontalni izlaz, mere za potreban otvor u konstrukciji su 290 x 290 mm. / All subtypes supplied with horizontal outflow plug, in case of installation required construction opening is 290 x 290 mm.
HL660E	DN 110/125	800	- Kišni kolektor sa vertikalnim izlazom/ Rain collector with vertical output - Materijal od koga je izrađen je polipropilen (PP) / The material from which it is made is polypropylene (PP)

* - dimenzija izlaznog priključka / dimension of outlet socket